



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112,

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 07 » июня 2021 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 101

В период с 11 мая 2021 года по 07 июня 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Энергетиков, д. 6 а на основании распоряжения № 101 от 26.04.2021 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздева П.А., проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 104, юридический адрес: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Радищева, д. 54. ОГРН 1027601119446 ИНН 7610052394. Объект защиты по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Энергетиков Радищева, д. 54, относится к категории чрезвычайно высокого риска.

Общая продолжительность проверки: 3 часа:

с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. 17.05.2021 г., с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 07.06.2021 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий детским садом № 104 Новикова О.Ю. 27.04.2021 года, в 12 ч. 00 мин. *О.Ю. Новикова*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышева Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий детским садом № 104 Новикова Ольга Юрьевна.

В ходе проведения проверки установлено: здание детского сада 1969 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, кровля мягкая совмещенная, освещение электрическое, отопление центральное водяное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности. Общая площадь здания составляет 1802,3 м². Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ф 1.1.

Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-8 «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Из помещений 1-го этажа здания имеется 9 эвакуационных выходов непосредственно наружу, из помещений 2-го этажа здания имеется 4 эвакуационных выхода. Здание защищено системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Здание оборудовано радиоканальной связью с ЦППС «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области». Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ и радиоканальной системы передачи извещений о пожарах с ЯООООО «ВДПО» (договор № 76 от 26.01.2021 года). На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 15.04.2021 года. Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы аварийного отключения вентиляции в пищеблоке б/н от 15.04.2021 года. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с 5 пожарными кранами. Представлен акт проверки внутреннего противопожарного водопровода ИП Лебедев Г.Б. б/н от 05.04.2021 года.

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения согласно расчета. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. С сотрудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы, также организовано проведение практических тренировок всего задействованного персонала в случае возникновения пожара.

Лицами, ответственными за пожарную безопасность, пройдено обучение на курсах по ПТМ на базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (свидетельства: Андреева Ю.А. № 1074 от 26.02.2021 г., Новикова О.Ю. № 1073 от 26.02.2021 г., Кувшинникова Л.А. № 1075 от 26.02.2021 г.).

На объекте ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ИП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ИП

Прилагаемые документы:

- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 "Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности");
- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 "Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности").

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Гладышева Д.И.

«04» июня 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Гладышев Д.И. *по приказу от 02-04/66 от 03.06.2021*

«04» июня 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)